




Signatur


- *EL-SKAB Aftalt placering af skab
- *Ant-skab Aftalt placering af skab. (Antennespecialisten).
- *Tele Aftalt placering af skab (TDC)
- *YouSee Aftalt placering af skab
- *Bredbånd Aftalt placering af skab (Energi Midt)
- ☒ Ny trafo. Aftalt placering (Energi Midt)
- ☒ Lysmast, iht. plan fra Energi Midt (ikke målfast)
 Rettelser: 3 lysmaster på stier er udgået.
 2 lysmaster på Albertevej 8 og 12 er flyttet.
 1 lysmaster ved sti mellem Albertevej og Agnetvej er flyttet.

Hierarki for placering af skabe
(Rækkefølge fra venstre mod højre)



Ny trafo

Grundplan: 2,0 x 2,2 m. Højde: ca. 1,8 m



Trafo placeres vest for Vordevej udfor st. 360 – st. 362,2
 Trafo placeres 1,5 m fra bagkant af cykelsti, i linie med nyt vejskel
 Energi Midt etablerer 0,5 m bred fisebelægning omkring ny trafo
 På syd gavl opættes 3 skabe for ledningsejere.
 Der er dere på den nordlige og østlige facade.
 TDC sokkelbrænd placeres vest for Vordevej udfor st. 355 – st. 355,8
 Sokkelbrænd placeres 1,5 m fra bagkant af cykelsti, i linie med nyt vejskel

4001B

Planen er en sammentegning af oplysninger fra de enkelte ledningsejere.
 Ansvar for afsætning og placering påhviler den enkelte ledningsejer.

REVISION D:		REV. DATO	
REVISION C:		REV. DATO	
REVISION B:	Trafo og sokkelbrænd er flyttet og placeres i linie for nyt vejskel. Mål på trafo er ændret.	REV. DATO	06.04.2009
REVISION A:	TDC Sokkelbrænd påtegnet	REV. DATO	02.04.2009
SAG:	Byggemodning ved Vordevej iht. LP 318	SAGSNR.:	08027
BYGHERRE:	Viborg Kommune og Jens Jørgen Nør Nielsen	INITIALER:	HJP
EMNE:	Hovedprojekt Plan med skabe og belysning	TEGN. NR.:	4001B
		MÅL:	1:1000
		DATO:	27.03.2009
		FORMAT:	420x600
INGENIØR:	VIBORG INGENIØRERNE A/S	TLF:	86 62 41 11
	FABRIKVEJ 4 · 8800 VIBORG	FAX:	86 62 99 06
		MAIL:	info@vibing.dk
		WEB:	www.vibing.dk

